



运行维护手册

益美高闭式冷却塔及蒸发式冷凝器















目录

- 3 简介
- 3 安全防范
- 3 术语
- 4 初次存储和/或闲置期推荐维护
- 5 国际建筑规范 (IBC) 规定
- 5 初次及季节性启动检查列表
 - 5 概述
 - 5 初次及季节性启动检查列表
 - 7 检修维护表
 - 9 季节性停机检查表
- 10 闭式冷却塔/蒸发式冷凝器在湿运行或蒸发模式下的基本操作顺序
- 11 通风机系统
 - 11 通风机电动机轴承
 - 11 通风机电动机滚珠轴承
 - 12 通风机皮带调整
 - 12 通风机皮带调整 引风式
 - 14 通风机皮带调整 强风式
 - 14 齿轮驱动
 - 14 空气入口
 - 14 盘管入口
- 15 通风机系统 容量控制
 - 15 通风机电动机的启停
 - 15 通风机电动机启停的动作顺序
 - 15 变频驱动
 - 15 变频驱动锁定提示
 - 16 双速电动机
- 17 循环水系统 日常维护
 - 17 冷水盘中的吸入口滤网
 - 18 冷水盘
 - 18 冷水盘的工作水位
 - 19 补水阀
 - 19 加压的水分配系统
 - 20 排污阀
 - 20 水泵 (如提供)
- 21 水处理和水质
 - 21 水质参数
 - 21 酸
 - 21 空气污染
 - 22 排水或排污
 - 22 生物污染控制
 - 22 镀锌钢 钝化
 - 23 灰水和再生水
 - 23 软水

24 冬季运行

- 24 机组布置
- 24 循环水的防冻保护
- 26 闭式冷却塔盘管的防冻保护
- 27 附件
 - 27 水盘加热器
 - 27 远置贮水槽
 - 27 电子水位控制器
 - 27 振动切断开关
- 27 寒冷气候运行的容量控制方法
 - 27 引风式机组的容量控制
 - 28 强风式机组的容量控制
- 28 冰的控制
 - 28 引风式机组
 - 29 强风式机组

30 故障处理

32 替换部件

- 32 部件识别图
- 33 ATC-E/ATWB/eco-ATWB 1.2mx1.8m (4'x6') 机组
- 34 ATC-E/ATWB/eco-ATWB 1.2mx2.7m, 1.2mx3.6m (4'x9' & 4'x12') 机组
- 35 ATC-E/ATWB/eco-ATC-A/eco-ATWB 2.2m (7)′ 宽机组
- 36 ATC-E/ATWB/eco-ATC-A/eco-ATWB 2.5m (8.5') 宽机组
- 37 eco-ATWB-H 2.5m (8.5') 宽机组
- 38 ATC-E/ATWB/eco-ATC-A/eco-ATWB 3m, 3.6m (10' & 12') 宽机组
- 39 eco-ATWB-H 3m, 3.6m (10' & 12') 宽机组
- 40 ESW4 2.5m (8.5') 宽机组
- 41 ESW4 3.6m (12') 宽机组
- 42 ESW4 4.2m (14') 宽机组
- 43 LSC-E/LSWE/eco-LSWE 1.2m (4') 宽机组
- 44 LSC-E/LSWE/eco-LSWE 1.6m (5.5') 宽机组
- 45 LSC-E/LSWE/eco-LSWE 2.4m (8') 宽机组
- 46 LSC-E/LSWE/eco-LSWE 3m (10') 宽机组
- 47 LRC/LRWB/eco-LRWB 1m (3') 宽机组
- 48 LRC/LRWB/eco-LRWB 1.5m (5') 宽机组
- 49 LRC/LRWB/eco-LRWB 2.4m (8') **宽机组**
- 50 PMC-E 1.9m (6') 宽机组
- 51 PMRC 3m, 3.6m (10' & 12') 宽机组
- 52 PHC-S 2.2m (7)′ 宽机组-单侧进风
- 53 PHC-S 2.5m (8.5') 宽机组-单侧进风
- 54 PHC-S 3m, 3.6m (10' & 12') 宽机组-单侧进风
- 55 PHC-D 3.6m, 4.2m (12' & 14') 宽机组-双侧进风
- 56 PHW 3.6m, 4.2m (12' & 14') 宽机组-双侧进风

57 - 59 备注

简介

感谢您选用益美高蒸发式冷却设备。益美高设备采用高质量材料,设计先进,正确维护下使用寿命长。

设备交付后应立即彻底清除设备上的道路盐、污垢和碎屑。因产品表面残留的污物导致的设备损坏,不在质保范围内。

由于蒸发式冷却设备一般安装在远处,定期维护检查常常被忽略。制定定期维护计划并付诸实施极为重要。该手册可作为制定维护计划的指南。整洁和良好维护可使机组获得长久的使用寿命,并在最高效的状态下运行。

该手册包括设备启动、设备运行和停机时的推荐维护保养内容及其周期。请注意:这里推荐的维护周期是设备的最低限度。如运行条件需要的话,应进行更加频繁的维护保养。

您可在33-56页看到设备的部件分布图示,以便您更好地了解所选用的设备。

如果需要更多关于设备运行及维护的信息,请联系您当地的益美高代理商。也可访问益美高网站www.evapcoasia.com来获得相关信息。

安全防范

有资质的人员对设备进行运行、维护或维修时应谨慎小心,并依照程序采用正确的工具来操作,以避免人员伤害和/或财产损失。以下的警告仅作为指导方针。



当通风机网罩和检修门没有就位并被确定安全前,设备不得运行。



每一个通风机电动机都对应一个可锁定的切断开关,该切断开关应安装在设备的可见范围之内。在对机组进行任何形式的维护或检修前,应确认所有的电源已被切断,并被锁定在"关"的状态。



任何机组的顶部都不可被故意地当作工作平台来使用。无任何例行维护需要在该区域进行。



建筑物供水系统一般使用公共或私人提供的饮用或非饮用水源来供水。建筑物水系统的供水可能含有通过水传播的各种病菌,包括军团菌,如果吸入或喝下会导致各种疾病。由于蒸发式冷却设备也使用相同的建筑用水,这些病原体可能会在设备中传播。因此,应仔细考虑设备的位置,进行有效的循环水管理并实施严格检查和清洁方案。(您可在《运行维护手册》的"生物污染物控制"章节获取更多信息)

术语

本手册中使用了"强风式"及"引风式"等术语。下面列出了益美高闭式冷却塔和冷凝器产品的相关术语。

引风式设备包括下列益美高产品系列:

- ESW4 闭式冷却塔
- AT 产品系列
 - ATWB 闭式冷却塔
 - ATC-E 蒸发式冷凝器
 - eco-ATWB 湿/干式闭式冷却塔
 - eco-ATWB-H 湿/干式闭式冷却塔
 - eco-ATC-A 湿/干式蒸发式冷凝器
- PHC-E 顺流混合型蒸发式冷凝器
- PHW 顺流混合型闭式冷却塔

强风式设备包括下列益美高产品系列:

■ LR产品系列

- LRWB 闭式冷却塔
- LRC 蒸发式冷凝器
- eco-LRWB 湿/干式闭式冷却塔

■ LS产品系列

- LSWE 闭式冷却塔
- LSC-E 蒸发式冷凝器
- eco-LSWE 湿/干式闭式冷却塔

■ PM 产品系列

- PMC-E 蒸发式冷凝器
- PMRC 蒸发式冷凝器

初次存储和/或闲置期推荐维护

如果设备会存储或闲置一段时间,我们除了要按照维护说明书的要求对所有部件进行维护外,还需额外进行以下工作:

- 如果设备在安装前的存储期长于3周,需将所有未接线的电气部件放置在有遮盖的区域。这些电气部件包括但不限于水盘加热器、加热器控制装置、电子水位控制器和振动开关。放置在有遮盖的区域时,应遵循部件制造商推荐的存储和维护说明。
- 每月至少一次手动转动通风机/水泵轴承和电动机轴承。确定机组的切断开关已被锁上并加以标识以后,用手抓住叶片(或移开水泵电动机风扇罩)转动几周,检查有无异常情况。如果电动机在未接线状态下的闲置期长于3个月,需将电动机放置在有遮盖的区域、并遵循电动机制造商推荐的存储和维护说明。
- 如果设备的闲置期长于几周,需每周转动齿轮减速箱(如提供)5分钟。或检查皮带轮或轴套有无腐蚀,刮除腐蚀并涂上≥95%的富锌漆 [ZRC]。
- 如果设备的闲置期长于3周,将齿轮减速箱注满油,运行前将油排至正常油位。
- 如果设备的闲置期长于3周,需润滑通风机轴轴承以及用于调整电动机的全螺纹螺栓。
- 如果设备的闲置期长于1个月,需每半年进行一次电动机的绝缘检测。
- 如果设备的通风机电动机至少停止运转24小时,而同时喷淋泵持续将水喷淋到盘管表面,应开启电动机空间加热器(如提供)。
 或者,每天两次、每次10分钟向通风机电动机供电,以排出电动机线圈内的潮气。
- 如果盘管的闲置期长于1个月,需盘管充氮。
- 开启通风机电动机的空间加热器。

国际建筑规范(IBC)规定

国际建筑规范(IBC)是一套全面解决建筑系统的结构设计及安装要求的规范——包括HVAC和工业制冷设备。该规范要求蒸发式冷 却设备及其他永久安装在设备结构上的部件必须设计满足于其所在建筑物相同的抗震和抗风等级。

所有配备在益美高闭式冷却塔或蒸发式冷凝器上的部件都必须通过独立审核并且每一部件都应符合风力荷载及地震力荷载。这其中包 括接管、风管、水管及电路连线。这些部件必须灵活地安装在益美高机组上以保证其不会转移给设备额外的风力及地震力荷载。

初次及季节性启动检查列表

概述		
	1.	核实所有的安装均符合益美高《设备布置说明书》中对安装的各项要求。该说明书可从www.evapcoasia.com网站下载。
	2.	通风机电动机空间加热器:防止轴承和绕组内积聚水份潮气。空间加热器是每个通风机电动机的标准配置,应在运行前完成接线。
	3.	对于多速通风机电动机,检查并确认当开关由高速转为低速时,速度的改变应有30秒或者更长的时间延迟。还要检查联动装置,以避免高速档和低速档同时被开启。同时应确认高低速的运转方向相同。
	4.	检查并确认所有安全联锁装置工作正常。
	5.	当机组采用变频驱动时,确认已设置好所要求的最小速度,并应与变频器厂家推荐的最小速度相一致。请查阅"通风机系统——容量控制"部分来获得更多信息以及关于锁定共振频率的建议。
	6.	检查并确认水处理方案已被执行,包括镀锌钢机组的钝化。更多详细信息请见本手册"水处理和水质"部分。
	7.	如果设备将被闲置较长一段时间,应遵循厂家提供的说明对通风机电动机和水泵进行长期储存。储存期间严禁用塑料布或者油布来遮盖设备。遮盖行为会使机组的热量无法散发出去,有可能损坏机组的塑料部件。更多关于机组储存的信息请向当地益美高代理商咨询。
	开	始任何维护前,确认与机组相连的所有电源已被关闭,并全部锁上,同时加以标识!

初次

欠及季	节性	启动检查列表
	1.	将所有杂物清除掉,比如空气入口处的树叶和垃圾。
	2.	冲洗冷水盘(过滤网仍保持在原位),冲掉沉积物和污垢。
	3.	拆下过滤网,冲洗干净后 重新装上 。
	4.	检查机械浮球阀是否运行灵活。
	5.	检查水分配系统的喷嘴,如有需要进行清洁。检查喷嘴的方位是否正确。 (初次启动时无需检查此项,喷嘴的清洁和方位设定已在工厂完成)
	6.	检查并确保脱水器(挡水板)安全就位且方向正确。
	7.	调整通风机皮带的松紧。详见本手册"通风机皮带调整"部分。
	8.	在季节性启动前先润滑通风机轴轴承。
	9.	用手转动风叶,确保风叶转动正常无阻碍。
	10.	目测通风机叶片。从叶片尖端到通风机轮觳之间的剪刃间隙应近似 $10\mathrm{mm}(3/8'')($ 最小 $6\mathrm{mm}(1/4''))$ 。叶片应被安全地紧紧固定在通风机轮觳上。

初次及季节性启动检查列表(续)

□ 11. 如果系统和管道的"死角"中有滞留水,通风机运转前应对设备进行消毒。更多信息请看ASHRAE手册12和CTI手册WTP-148。 □ 12. 手动向冷水盘注水,直至溢流口位置。 □ 13. 对于闭式冷却塔,将指定介质充注到换热盘管内,并在加压前利用盘管进口处的排气孔将系统内的空气排出去。蒸发式冷凝器不进行此操作。 ** *注意: 闭式冷却塔尺可用于封闭的有压力的系统. 如持续用于开式系统会引起管内腐蚀,导致闭式冷却塔提前失效. 对于安装了控制器(可选件)的闭式冷却塔,正确的启动程序见控制器运行维护说明书。 ** *设备电源接通后,检查以下内容: □ 1. 根据需要调整机械浮球阀至合适水位。 □ 2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册"冷水盘的工作水位"部分。 □ 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 □ 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 □ 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物,因式像证用式作证系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物,因式像证书式作用,以尽量减少腐蚀。				
□ 13. 对于闭式冷却塔,将指定介质充注到换热盘管内,并在加压前利用盘管进口处的排气孔将系统内的空气排出去。蒸发式冷凝器不进行此操作。 注意: 闭式冷却塔只可用于封闭的有压力的系统。如持续用于开式系统会引起管内腐蚀,导致闭式冷却塔提前失效。 对于安装了控制器(可选件)的闭式冷却塔,正确的启动程序见控制器运行维护说明书。 设备电源接通后,检查以下内容: □ 1. 根据需要调整机械浮球阀至合适水位。 □ 2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册"冷水盘的工作水位"部分。 □ 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 □ 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 □ 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却搭或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。选美高建议使用至少25%的抑制		11.		
 发式冷凝器不进行此操作。 注意: 闭式冷却塔只可用于封闭的有压力的系统。如持续用于开式系统会引起管内腐蚀,导致闭式冷却塔提前失效。 对于安装了控制器(可选件)的闭式冷却塔,正确的启动程序见控制器运行维护说明书。 设备电源接通后,检查以下内容: 1. 根据需要调整机械浮球阀至合适水位。 2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册'冷水盘的工作水位"部分。 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册'水处理和水质'部分。 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 8. 所有新的发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。 6. 济有新的发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。 8. 所有新的发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。 		12.	手动向冷水盘注水,直至溢流口位置。	
对于安装了控制器(可选件)的闭式冷却塔,正确的启动程序见控制器运行维护说明书。 (设备电源接通后,检查以下内容: 1. 根据需要调整机械浮球阀至合适水位。 2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册"冷水盘的工作水位"部分。 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制		13.		
 □ 1. 根据需要调整机械浮球阀至合适水位。 □ 2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册"冷水盘的工作水位"部分。 □ 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 □ 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 □ 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 				
 □ 2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册"冷水盘的工作水位"部分。 □ 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 □ 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 □ 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 	设备电源	接通	后,检查以下内容:	
 □ 3. 检查并确认通风机转动方向正确。 □ 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 □ 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 		1.	根据需要调整机械浮球阀至合适水位。	
 □ 4. 开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 		2. 机组水盘应注水至正常的工作水位。更多信息请见本手册"冷水盘的工作水位"部分。		
 □ 5. 测量所有引至水泵和通风机电动机的三相供电的电压和电流。电流不应超过电动机铭牌标定的满载电流,应将服务系数计算在内。 □ 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 		3. 检查并确认通风机转动方向正确。		
 系数计算在内。 6. 请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 		4.	开启喷淋泵,检查并确认叶轮转动方向正确(应按照前盖上标示的箭头方向转动)。	
 □ 7. 更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请查阅通风机和水泵电动机制造商提供的说明书。电动机应按照制造商提供的说明书进行润滑和维护。 □ 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制 		5.		
供的说明书进行润滑和维护。 8. 所有新的蒸发式冷却设备和相关接管都应在运行前进行预清洗,去除胶水、油污、污垢、杂质和其他悬浮物。预清洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制		6.	请向您当地有资质的水处理公司咨询所需的最小排污流量。见本手册"水处理和水质"部分。	
洗过程中发生的任何化学反应都不应影响冷却设备的结构材料。包含镀锌钢材质的系统应避免使用碱性配方。 与闭式冷却塔或干式冷却器相连的闭式循环系统在运行前应进行预清洗,去除污垢、胶水、锈迹、油污和其他悬浮 物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制		7.	SAS ICE AND A COMMENT TO SAME AND A SAME AND	
物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制		8.		
			物。益美高建议在日常运行中使用化学抑制剂或抑制性乙二醇以减少腐蚀和结垢。益美高建议使用至少25%的抑制	

检修维护表

	程序	频率
1.	清洁水盘滤网	每月或根据需要
2.	清洗冲刷水盘**	每季度或根据需要
3.	检查排污阀,确认其正常工作	每月
4.	检查水盘中的运行水位,如需要则调节浮球阀	每月
5.	检查水喷淋系统和喷淋状况	每月
6.	检查脱水器	每季度
7.	检查风叶有无裂纹、是否缺失配重、配重封盖是否松动、排水孔是 否被堵塞(超低噪声通风机)及振动情况	每季度
8.	检查皮带轮、轴套、通风机轴和风叶轮毂有无腐蚀。刮除腐蚀并涂 上冷镀锌防锈漆	每年
9.	检查通向轴承的润滑油管	每季度
10.	润滑通风机轴轴承*	每运行1000小时(或每3个月)
11.	检查皮带松紧度并调节	每月
12.	检查并润滑可滑行的电动机底座	每年或根据需要
13.	检查通风机网罩、进风格栅和通风机,去除杂质和灰尘	每月或根据需要
14.	检查并清洁保护层 - 镀锌钢:擦拭并涂上富锌漆 - 不锈钢: 用不锈钢清洁剂擦拭清洁	每年
15.	检查水质生物污染的情况。根据需要清洗机组或联系水处理公司获 得水处理意见**	经常

可选件:

1.	齿轮减速器 – 机组停机时检查油位	启动后24小时及每月
2.	齿轮减速器/管道 - 目测检查油是否泄漏,听觉检查是否有异常噪音和振动	每月
3.	齿轮减速器 – 更换油	每半年
4.	油泵 - 目测检查油是否泄漏,接线是否正确	每月
5.	齿轮减速器/耦合 - 检查该系统的校准	启动后24小时及每月
6.	联轴器/轴 - 检查挠性元件和紧固件,扭矩是否正确,有无裂纹和 老化现象	每月
7.	加热器控制装置 – 检查控制装置并清洗探针端部	每季度
8.	加热器 – 检查接线盒有无松线和受潮	启动后一个月及每半年

^{*} 关于启动和通风机轴承润滑部分的介绍见《运行维护手册》。 ** 冷却设备必须经常清洗水盘以防止包括军团菌在内的生物滋生。

检修维护表(续)

可选件:

9.	加热器 - 检查部件的结水垢情况	每季度
10.	电子水位控制器 – 检查接线盒有无松线和受潮	每半年
11.	电子水位控制器 – 清洗探针端部的水垢	每季度或根据需要
12.	电子水位控制器 – 清洗立管内部	毎年
13.	电磁补水阀 - 检查并清洁阀体和滤网上的污垢	根据需要
14.	振动开关(机械) – 检查接线有无松动和受潮	启动后一个月及每月
15.	振动开关 – 调节灵敏度	启动期间及每年
16.	水盘清洗管 – 检查并清洁管中的脏物	每半年
17.	水位指示器 – 检查并清洗	每年

闲置期间:见第4页的推荐维护。

季节性停机检查表

"冬季运行"部分。

当系统长期停机时,应进行下列操作。				
	1.	蒸发式冷却设备冷水盘里的水应被排空。		
	2.	将冷水盘冲洗干净,同时吸入口滤网仍保持在原位。		
	3.	吸入口滤网应拆下冲洗干净,然后再安装上去。		
	4.	冷水盘的排水应保持在打开状态。		
	5.	应润滑通风机轴轴承和电动机底座的调节螺栓。设备放置一段时间后初次启动时也应检查该项。		
	6.	补水管、溢流管、排水管、循环泵、以及至溢流口水位的水泵立管,都应用伴热带和隔热材料包裹,以解决残存水 的问题。		
	7.	检查机组的防腐保护层是否完整。必要的话进行清洁并重新喷涂。		
	8.	通风机、电动机和水泵轴承需要至少每月手动转动一次。确定机组的切断开关已被锁上并加以标识以后,用手抓住 叶片转动几周,检查有无异常情况。		
	9.	电动机空间加热器开启。		
	10.	仅适用于闭式冷却塔-益美高不负责确保产品得到充分保护以防止传热流体冻结。如果流量无法达到推荐的换热盘管内流体的最小流量,而盘管又没有其他的防冻措施,在冰冻季节一旦系统泵关闭,或者流体停止流动,盘管必须立即排空。可以通过闭式冷却塔入口和出口管道上的自动排水阀和排气孔来排空盘管。		
		注意: 打开排气孔和排水口不足以完全排空盘管,需要通过加压空气的方式来完全排空盘管,从而防止盘管因冻结 而损坏。		
		必须注意确保管道是充分隔热的,并且管径能保证流体快速流出盘管。这种防冻措施仅可用于紧急情况下,不推荐 将该方法作为防冻保护措施,也不可作为常规操作。盘管不应长时间排空,否则可能发生内部腐蚀。更多内容请看		

更多通风机和水泵的维护及长期储存信息请看通风机和水泵制造商提供的说明书。

闭式冷却塔/蒸发式冷凝器在湿运行或蒸发模式下的基本操作顺序

系统关闭/无负荷

系统泵和通风机关闭。如果水盘中充满了水,水温必须至少为4.4°C (40°F) 以避免结冰。可以采用水盘电加热器来达到此目的。寒冷天气时互锁的起动器(如提供)将开启水盘电加热器可选件。更多冬季运行及维护的内容见本手册"冬季运行"部分。

循环泵不可作为容量控制的手段,且不可频繁启停。反复启停过多会导致结垢增加,降低机组的干运行和湿运行能力。

系统/冷凝温度升高

机组循环泵开启。只开水泵时,机组大约能提供10%的冷却能力。如果机组安装了封闭风门,在水泵开启前应将风门全开。

如果系统温度持续上升,则通风机依次开启。如安装了变速控制器,通风机先以最低转速运转。更多通风机转速的选项请参阅本手册"通风机系统 – 容量控制"部分。随着系统温度的逐渐上升,通风机的转速也随之加大,直至全速。

注意: 当气温达到冰点以下时,推荐的变速控制器最低转速为全速的50%。多模块机组中,所有工作模块上的通风机必须同时控制,以避免通风机上结冰。

系统/冷凝温度稳定

可以通过用变速驱动器来调整通风机转速,或者转换双速电动机的单双速的方式对出液温度(闭式冷却塔)或冷凝温度(蒸发式冷凝器)进行控制。

系统/冷凝温度下降

根据需要降低通风机转速。

干运行

在寒冷的月份中,有可能会将喷淋泵关闭,将水盘中的水排出,并且调整通风机的启停。请确保在此期间水盘的排水口处于开启状态,以避免雨水、雪水等积存。如果设备配有封闭风门,在通风机开启前封闭风门应全开。如果采用离心式通风机的强风式机组采用干运行模式,请确保电动机和驱动系统的大小合适,可应对由于喷淋水关闭而导致的静压降低。

注意: 工艺流体的最低控制点不得低于5.56°C (42°F)。

注意: 当机组的排风筒安装了风门时,无论热负荷是多少,都应每天将风门开启和关闭一次,以防风门卡死。一旦风门关闭,通风机 电动机应停机。

注意: ESW4或PHC产品无法干运行。

注意:关于eco-ATWB和eco-ATWB-H的操作顺序,请见Sage®控制系统手册。

通风机系统

离心式机组和轴流式机组的通风机系统结构坚固,维护工作极少,但像所有运动部件一样,需要定期检查和间隔适当时间加注润滑油 脂以保证无故障运行。推荐维修计划如下。

通风机电动机轴承

TEAO(全封闭空冷式电动机)和TEFC(全封闭风冷式电动机)在益美高蒸发式冷却设备上都有使用。这些电动机专为冷却塔设计制造,比如永久润滑的轴承和特殊防潮保护的轴承、轴和接线。长时间停机后,设备电动机再次启动前应用绝缘测试仪来检查电动机有无漏电现象。

通风机轴滚珠轴承

对于引风式机组,每运行1,000小时或每3个月应对通风机轴的滚珠轴承加注润滑脂。对于强风式机组,每运行2,000小时或每6个月应对通风机轴的滚珠轴承加注润滑脂。下列任何一种防水、聚脲基润滑脂均适用于环境温度-29°℃~177°С (-20°F~350°F)(如运行温度更低,请联系益美高公司),推荐使用:

Mobil Polyrex™ EM

Chevron® SRI Grease

Timken® Ball Bearing Pillow Block Grease

润滑脂应缓缓注入,以免损坏轴承密封。加注润滑脂时推荐使用手动注油枪。当采用一种新的润滑脂时,轴承上所有的原润滑脂都应 被更换掉。


大多数益美高的机组带有延长的润滑脂注加管,以方便通风机轴轴承的润滑。见表1:

机组描述	润滑脂注加位置
引风式机组: 1.2m (4′), 2.2m (7′), 2.5m (8.5′), 4.2m (14′-ATWB), 5.2m (17′)宽	通风机箱体段的检修门旁边
引风式机组: 3m (10'), 3.6m (12'), 4.2m (14'-ESW4), 6m (20'), 7.3m (24'), 8.6m (28')宽	通风机箱体段的检修门以内
强风式机组	机组侧面或者轴承座上
PHW/PHC-E机组	机组下半段箱体的检修门内/箱体段拼接缝上方

表1-皮带传动机组的润滑脂注加管的位置

通风机皮带调整 (直接驱动型机组无需任何皮带调整)

启动时和第一次24小时运行之后,均应检查通风机皮带的张力并调整松紧度。皮带松紧度和通风机电动机的位置调整适当时,在两个皮带轮间的皮带上用一根手指施加适度压力,皮带中间的挠度约为10mm (3/8")。图1和图2分别展示了两种测量挠度的方法。皮带的松紧应每月检查一次。松紧合适的皮带在电动机启动时不会发出尖锐的噪音。



引风式机组: 电动机外置的引风式皮带传动型机组(如图3)




图 3 - 外置式电动机, 引风式机组

对于电动机内置 (3m/10′, 3.6m/12′, 4.2m/14′, 6m/20′, 7.3m/24′, 和 8.6m/28′ 宽机组)的引风式皮带传动型机组,PHW,PHC-S和PHC-D机组,需要工具来调整电动机位置。工具卡在调整螺帽上。使用时,将六角扳手套在调整螺帽上,向逆时针方向旋转螺帽来拉紧皮带。当皮带的松紧合适时,拧紧锁紧螺帽。




图 4 - 内置式电动机, 引风式机组




图 5 - 内置式电动机,PHW/PHC-D机组




图 6 - 内置式电动机, PHC-S机组

强风式机组: LS和PM系列强风式机组,皮带轮和皮带调整适当时,电动机底板上两个"J"型调整螺栓露出的牙数应该相等。




图 7 - PM系列电动机调整




图 8a — 外置式电动机,大型LS机组 -2.4m (8')和3m (10')宽机组




图 8b — 外置式电动机,小型LS机组 - 1.2m (4')和1.6m (5')宽机组




图 9 - LR电动机调整

齿轮传动

采用齿轮传动的引风式机组需要特殊的维护。请查阅齿轮箱制造商提供的维护说明书。该说明书将随同机组一起发运。

空气入口

每月一次检查进风格栅(引风式机组)或通风机网罩(强风式机组),清除纸片、树叶及其他会堵塞机组进风口的杂物。

盘管入口

每月一次检查PHW/PHC机组的顶部盘管、进风口和喷淋段。

通风机系统 - 容量控制

有几种方法可对蒸发式冷却设备进行容量控制:通风机电动机的启停,采用双速电动机,采用变频驱动(VFD)。

注意:对于使用Sage®的eco-ATWB和eco-ATWB-H闭式冷却塔,请查阅控制器运行维护手册。

通风机电动机的启停

通风机电动机的启停需要利用一个单级的温度调节装置来感应水温(闭式冷却塔)或冷凝温度(蒸发式冷凝器),温度调节装置的接 触器会和通风机电动机起动器的吸持线圈串连在一起。对于单个通风机电动机的启停,在开启通风机前联锁通风机电动机,以防止闲 置通风机反转时出现问题。

通风机电动机启停的动作顺序

当负荷的变化幅度范围比较大时,通过启停通风机电动机来控制容量通常并不合适。在这种方式中,只有两种稳定的性能等级:通风机开启,100%能力;通风机关闭,大约10%能力。请注意,通风机电动机的频繁启停会导致电动机过热。控制应设置为每小时最多只允许6次启停。循环水泵不可作为容量控制的手段,且不可频繁启停。过多的启停会导致结垢增加,进而降低机组的干运行和湿运行性能。

变频驱动

变频驱动 (VFD) 可提供最精确的容量控制。变频驱动器将固定的交流电压和频率转换为可调的交流电压和频率,从而控制交流电动机的转速。通过调节电压和频率,交流感应电动机可在各种不同转速下运行。

使用变频驱动技术后,电动机启动次数更少并且运转更为平滑,因而有助于延长设备机械部件的使用寿命。变频驱动技术特别适合于 寒冷气候下蒸发式冷却设备的运行。可以调节风量,将结冰现象减至最小;也可以电动机反转进行除冰。利用变频驱动进行容量控制 还必须配备变频电动机,益美高可提供该选项。

注意: 变频驱动 (VFD) 不可用于水泵电动机。水泵均设计为全速运行, 不适合被用来进行容量控制。

电动机的类型、变频驱动器(VFD)的生产厂家、电动机引出线长度(电动机与VFD之间),以及电线管道的布置和接地情况会对电动机的响应和寿命产生明显影响。请选择与益美高机组的电动机匹配的变频驱动器。变频驱动器的不同结构和安装方式会对电动机和变频驱动器的性能产生影响。我们在选择和安装变频驱动器时需要重点考虑的两个参数是"转换频率"及"电动机与变频驱动器之间的距离"(涉及引出线长度)。请参看变频驱动器厂家的结构及安装说明。电动机引出线长度受电动机供应商的限制。无论采用哪一家供应商,电动机与驱动器之间的最小电动机引出线长度应符合通用做法。

最大负荷下采用变频驱动的多通风机机组的操作顺序/指南

对于eco-ATWB和eco-ATWB-H机组,请查阅Sage®控制器运行维护手册。

- 1. 两个通风机电动机均关闭 一个单元塔的水泵运转。
- 2. 两个通风机电动机均关闭 两个单元塔的水泵均开启。
- 3. 两个VFD在厂家推荐的最低转速下(20%)开启 两个单元塔的水泵均开启。
- 4. 两个VFD同步加速(它们应同步启动) 两个单元塔的水泵均开启。
- 5. 两个VFD全速运转 两个单元塔的水泵均开启。

注意: VFD需要有一个可预先设定的切断装置,以防止水温过低和防止通风机以接近零的速度运转。电动机运转速度低于全速的 20%时,很难实现节能和容量控制。请与您的VFD供应商联系,检查其是否可以在20%以下的速度运转。

变频驱动锁定提示



有资质的人员对通风机/驱动系统进行维护时,应谨慎小心,并采用正确的措施和工具来操作,以避免人身伤害和/或财产损失。



确定并锁定有害的共振频率。

不同于传统的固定转速的系统,变频驱动(VFD)通风机系统的设计运行速度介于20% [12Hz]至100% [60Hz]之间,这就产生了机组在共振频率下运行的可能性。在共振频率下持续运行可能会导致结构件过度振动、疲劳和/或驱动系统的噪声及故障。业主和操作人员在启动和调试过程中必须预见到共振频率的存在并锁定避开这些频率,以防止驱动系统产生运行故障和结构损伤。作为正常启动和调试的一部分,应确认是否有共振,并在VFD软件中将其频率锁定。

机组的支撑结构、外部管道和附件会影响整体的谐波构成和系统的坚固程度。变频器的选择也会对系统的运行状况产生显著影响。因 此,制造商在工厂里做最终检查和测试时,无法事先确定所有的共振频率。只有机组安装在系统中以后,才能确定相关的共振频率 (如有)。

在现场检查共振频率时,必须执行加载和卸载测试。另外,变频器的载波频率应进行调整,使之与VFD 最为匹配。更多信息和说明,请参阅您的驱动器启动程序。

检测共振频率时,需要一步一步地以2Hz的间隔,从VFD运行范围的最低工作频率逐步达到全速。在每一步,将通风机暂停足够长的时间,使之达到稳定状态。注意每一次机组振动的变化。从全速到最小速度,不断重复以上操作,如果有振动感应频率存在,通过加载与卸载试验可以辨别出其频率,然后将其锁定在VFD程序中。

关于变频驱动器的更多信息,请从益美高网站evapco.com下载益美高参考文件"变频驱动"。

双谏电动机

当双速电动机与通风机电动机启停结合使用时,可额外增加一级控制档。电动机低速运行时可提供全速运行时能力的60%。

进行双速控制时,不仅仅只需要一个双速电动机,还需要一个双级温度控制装置和双速电动机起动器。最普通的双速电动机是单绕组 类型,也就是我们常说的换向极设计。也可采用双速双绕组电动机。所有应用在蒸发式冷却设备上的多速电动机都应采用可变力矩设 计。

注意: 使用双速电动机时, 电动机起动器的控制器必须装配一个时间延迟继电器。当速度从高速转为低速时, 时间延迟应至少有30秒。

最大负荷下采用双速电动机的双模块机组的操作顺序

对于eco-ATWB和/或eco-ATWB-H机组,请查阅Sage®控制器运行维护手册。

- 1. 两个通风机电动机均关闭 一个单元塔的水泵开启。
- 2. 两个通风机电动机均关闭 两个单元塔的水泵均开启。
- 3. 一个通风机电动机低速,一个通风机电动机关闭 两个单元塔的水泵均开启。
- 4. 两个通风机电动机均低速 两个单元塔的水泵均开启。
- 5. 一个通风机电动机高速,一个通风机电动机低速 两个单元塔的水泵均开启。
- 6. 两个通风机电动机均全速 两个单元塔的水泵均开启。

循环水系统 - 日常维护

冷水盘中的吸入口滤网

如图10至图14所示,水盘滤网应当每月或按需要经常清理。吸入口滤网是防止杂质进入系统的第一道屏障,确保滤网正确地安装在水泵吸入口之上,反涡旋罩旁边。




图 10 - ATC/ATWB滤网安装




图 11 — LSWE/LSC-E/PMC-E滤网安装




图 12 - LRWB/LRC滤网安装




图 13 — PHC-S/PMRC滤网安装




图 14 — PHW/PHC-D滤网安装

冷水盘

冷水盘应当每月或根据需要更加频繁地检查,并且应每季度彻底清洗,以清除水盘中积累的污垢或沉积物。沉积物会腐蚀水盘,导致水盘材料损坏。当清洗水盘时,很重要的一点是将吸入口滤网固定在原位,以防止沉积物进入系统。水盘清理后,在水盘再次注满新鲜水之前,滤网应当拆下清洗。

冷水盘的工作水位

工作水位应每月检查,确保水位正确。见表2。

蒸发式冷凝器	闭式冷却塔	工作水位*
ATC-E系列 50E ~ 165E 170E ~ 3714E	ATWB & eco-ATWB系列 1.2m (4') 宽机组 2.2m (7') wide ~ 7.3m (24') 宽机组	230mm (9″) 280mm (11″)
eco-ATC-A 系列 所有	eco- ATWB-H系列 所有	280mm (11")
LRC 系列 所有	LRWB & eco-LRWB 系列 所有	200m (8″)
LSC-E系列 36~170 185~385 281~386,591~770 400~515,800~1030 410~560,820~1120 550~805,1100~1610	LSWE & eco-LSWE系列 1.2m (4') 宽机组 1.6m (5.5') 宽机组 2.4mx3.6m (8'x12'), 2.4mx7.3m (8'x24') 3mx3.6m (10'x12'), 3mx7,3m (10'x24') 2.4mx5.5m (8'x18'), 2.4mx11m (8'x36') 3mx5.5m(10'x18'), 3mx11m (10'x36')	280mm (11") 280mm (11") 300mm (12") 300mm (12") 380mm (15") 380mm (15")
PMC-E & PMRC系列 175E ~ 375E 332 ~ 2138	_	250mm (10") 360mm (14")
_	ESW4系列 2.5m (8.5') 和4.2m (14') 宽机组 3.6m (12') 宽机组	230mm (9") 250mm (10")
PHC-E 系列 所有	PHW系列 3.6m (12') 和4.2m (14') 宽机组	280mm (11")

^{*}从水盘底部最低点开始测量

表 2 - 推荐工作水位

在首次启动设备或设备排水之后再次启动时,机组必须注水至溢流口处。这比正常工作水位要高,以便在水分配系统和设备的外接管 道中能够有足够的水量。

水位应保持高出滤网和水泵吸入口。开动水泵,关闭通风机,通过检修门或拆下进风格栅即可观察到水位情况。

补水阀

机械浮球阀是蒸发式冷却设备上的标准部件(除非机组按合同要求配备了可选的电子水位控制组件,或者机组采用了远置贮水槽)。通过机组外部检修门,或拆下进风格栅即可方便地接触到补水阀。铜制的补水阀通过螺纹杆组件连接到一个大的内注泡沫的塑料浮球,可灵活开合。浮球由蝶型螺母固定在螺纹杆上,水盘中的水位可通过用蝶型螺母调整浮球在螺纹杆上的位置来进行控制,见图15。

首次启动后或机组排空后,必须将装置加注至溢流液位。溢流高于正常运行水位,可容纳水分配系统和机组外部部分管道中正常悬浮的水量。

补水阀应当每月检查并根据需要进行调整,每年或根据需要应检查补水阀是否漏水,必要时应更换阀座。补水压力应当维持在140kPa (20PSIG)~340kPa (50PSIG)。




图 15 - 机械补水阀

加压的水分配系统

水分配系统应每月进行检查,确保其运行正常。通常可在水泵开启、通风机关闭的情况下检查喷淋系统。对于强风式机组,从 机组顶部拆去一块或两块脱水器,观察水分配系统的运行。对于引风式机组,脱水器顶部均装有把手,可以轻松拆下脱水器并 从检修门移出,以便观察水分配系统。喷嘴实际上不会堵塞,几乎不需要清理和保养。

如果喷嘴工作不正常,这是水盘或系统中的过滤网不工作和水分配管道中积聚了污垢或杂物的一个信号。可用一小型尖头探针插入喷淋孔口来回捅动,取出堵塞在喷嘴中的脏物。

污垢或杂物积累特别严重时,可拆去每根支管的端帽,将脏物从总管中冲刷出去。只有在绝对必要时,才把喷淋支管或连接管 拆下清理。检查水盘中的滤网,确保其处于良好状态,并放置正确,以免产生气穴或裹进空气。

除ESW4系列闭式冷却塔以外,所有其他蒸发式冷凝器和闭式冷却塔均将ZMII®喷嘴作为标准配置。ZMII®喷嘴无需特定的方位朝向即可实现喷淋水适当地覆盖盘管表面。图16为ZMII®喷嘴的标准方位。




图 16 — ZMⅡ°喷嘴 所有盘管产品,ESW4系列除外

我们为ESW4系列提供大孔口喷嘴,如图17所示。当检查、清理水分配系统时,也应经常检查喷嘴定位是否准确,如图17、图18所示。对于EvapJet®喷嘴,需确保喷嘴上的益美高标签的顶部应与水分配管道平行。




图 17 — 正确的喷嘴孔口方向(EvapJet®) 仅适用于ESW4机组




图 18 — 重力供液式分配水盘 仅适用于ESW4机组

排污阀

无论是工厂安装还是现场安装,排污阀必须每周检查,确保其工作正常且设置合适。更多信息请见"水处理和水质"。

水泵 (如提供)

水泵和水泵电动机应按照随同机组一起提供的水泵厂家的说明书进行润滑和维护。循环喷淋泵不应作为容量控制的手段,不应变频或频繁启停。过多的启停会导致结垢增加,降低机组的湿运行和干运行能力。部分ESW4机组一个水盘配备了两个水泵,这两个水泵应同时开启。当一个水泵关闭的时候,另一个水泵不能单独开启。

如果机组上的水泵被闲置很久(一个月及以上), 应手动旋转水泵电动机轴和叶轮。

切断水泵电源、上锁并做上标志。拆下水泵电动机风扇保护罩、手动转动水泵风扇/泵轴几圈、再重新装上保护罩、然后投入使用。

注意:关于eco-ATWB和eco-ATWB-H,请见Sage®控制系统手册。

水处理和水质

恰当的水处理是蒸发式冷却设备维护的重要组成部分。一个计划周全且持续贯彻的水处理程序有助于系统更为有效地运行,并可将设备的服务寿命最大限度地延长。推荐由有资质的水处理公司根据设备(包括冷却系统采用的金属材质)、安装地点、补充水水质和使用状况来针对性地制定水处理方案。

水质参数

应用于蒸发式冷却设备的水处理系统必须适合设备的结构材料,包括金属材料、部件和所连接的设备。为了控制腐蚀和结垢,循环水的水质参数必须维持在特定范围内(如表3所示)。反之,则腐蚀和结垢将很难得到控制。在采用不同金属材料的系统中,应专门制定水处理程序,确保蒸发式设备、互连管道、热交换器和辅助部件中所有的部件都得到了保护。

参数	G-235镀锌钢	304号不锈钢	316号不锈钢
рН	7.0 – 8.8	6.0 – 9.5	6.0 – 9.5
钝化时的pH	7.0 – 8.0	N/A	N/A
总悬浮固体 (ppm)*	< 25	< 25	< 25
传导率 (µmhos/cm) **	< 2,400	< 4,000	< 5,000
碱度CaCO ₃ (ppm)	75 - 400	< 600	< 600
硬度CaCO ₃ (ppm)	50 - 500	< 600	< 600
氯离子含量 (ppm) ***	< 300	< 500	< 2,000
硅含量 (ppm)	< 150	< 150	< 150
总菌落数 (cfu/ml)	< 10,000	< 10,000	< 10,000

^{*}基于标准EVAPAK®填料

表3-推荐水质要求

酸

益美高不推荐在日常维护中使用酸,因为加量不当的话会产生破坏性的结果。如果专门制定的水处理程序需要用到酸,在添加至冷却水前应先将酸稀释,并通过自动装置加入系统的某个部分,进行充分混合。pH探头和加酸管应与自动反馈控制连接在一起,以保证整个冷却系统的pH值维持在平稳正确的水平。该自动系统应能储存和记录包括pH读数和化学加料泵工作状态在内的运行数据。自动pH控制系统需要经常校准,确保其运行正常,降低机组被腐蚀的可能性。

空气污染

蒸发式冷却设备运行时吸入空气,排气时会将空气中的微粒滞留在机组内部。勿将机组安装在烟囱、排风管、通气孔、废气排气口等附近,以免机组吸入烟气导致腐蚀。此外,机组要远离建筑物的新风吸入口,防止任何飘逸、生物活动或机组排气进入建筑物的空调系统。

^{**}基于清洁的金属表面。积聚的污垢、沉积物或淤泥会加大腐蚀的可能性。

^{***} 基于最高盘管流体温度不超过120°F (49°C)

排水或排污

蒸发式冷却设备通过蒸发一部分循环喷淋水来实现冷却,饱和的热湿空气排入大气中。随着这部分纯水的蒸发,含在水中的矿物质、杂质(TDS)以及空气带入的污染物(TSS)遗留下来。这些杂质和污染物会持续在系统中循环,必须加以控制,以避免由于过度浓缩而导致的结垢、腐蚀、或生物污染。

蒸发式冷却设备应在循环水泵的排水侧安装排水管或泄污管,以将系统中的浓缩(循环)水排出。对于任何经过化学处理的系统,排水管或排污管应连接至生活污水管或现场的水处理厂。益美高推荐使用自动传导率控制器来最有效地利用系统中的水。

生物污染控制

建筑用水系统从公共或私人实体接收饮用水或非饮用水,以满足自身供水需求。这样的水中可能会含有各种水源传染病原体,包括军团菌。如果吸入这些病原体可能会导致各种疾病。由于蒸发式冷却设备使用的是相同的建筑用水,因此这些病原体,包括军团菌,可能会在蒸发式冷却设备中传播。因此,蒸发式冷却设备的摆放位置应使冷却塔的排气和相关飘逸被吸入建筑物新风吸入口或风险人员经常出入的区域的可能性降至最低。买方应在具有资质的专业工程师或注册建筑师的帮助下,证明其蒸发式冷却设备的摆放位置符合适用的建筑、消防和清洁空气规范。(更多信息见益美高《设备布置说明书》。)

另外,建议建筑物采用现场特定的水处理计划,将建筑物水系统相关的军团菌病风险降至最低。(更多信息见ANSI/ASHRAE标准 188-2021)。

运行期间,应定期对蒸发式冷却设备进行停机检测以确保良好的微生物控制,包括利用培养技术对微生物群体进行监测,以及对生物污染的迹象进行目测。此外,脱水器(挡水板)应保持良好的工作状态。在对蒸发冷却设备进行清洁或任何其他维护工作时,维修人员必须穿戴适当的防护设备(包括经批准的呼吸防护设备)。此类保护设备的要求包括但不限于29 CFR 1910.132等中规定的OSHA标准。

镀锌钢 - 钝化

在新镀锌钢机组启动阶段,如果不恰当地进行水处理控制,就会产生"白锈"。白锈会过早破坏热浸镀锌钢或者轧钢表面的保护性锌层。在设备启动和湿运行之前制定现场特定的钝化计划是帮助确保新镀锌钢机组拥有完整使用寿命的最佳方法。

益美高建议在专门制定的水处理方案中包括设备运行的钝化程序,详述设备运行的水质、需要的化学药品、服务和测试频率并在运行的头6至12周进行目测和照片检查。

关于钝化和白锈的更多信息,请从益美高网站evapco.com下载参考文件"白锈"。

水处理和水质 (续)

灰水和再生水

从其他来源引入再生水,只要通过了水处理供应商的审核并确定其水质各项参数符合表3的要求,可以考虑将其作为蒸发式冷却设备的补充水。与市政或饮用类的补充水相比,使用灰水或再生水会增加腐蚀、微生物污染或结垢。益美高建议,当使用灰水或再生水时,由于碱度、氨、硬度、氧化性杀菌剂和磷酸盐的变化,表3中的值应附加额外的安全系数。

软水

钙硬度和镁硬度低的补充水可以自然生成,或者通过预处理过程(例如钠沸石软化)产生。自然软化的补充水增加了冷却水系统和蒸发式冷却设备附近其他金属表面的腐蚀可能性。

软水补充水不适用于包含镀锌材料的蒸发式冷却系统。包括益美高在内的制造商建议,当存在这些结构材料时,循环水应至少保持 30-50 ppm(以CaCO3计)。

除了钙硬度外,任何试图使用软水来提高运行浓缩倍数的水处理程序都应密切关注循环碱度、氯化物、pH值和二氧化硅值。这些数值应比表3中提供的最大值更低,以避免损坏蒸发式冷却系统、热交换器和邻近的钢表面。

冬季运行

益美高逆流蒸发式冷却设备非常适合在冬季环境下运行。逆流式的设计将换热媒介(填料和/或盘管)完全包裹在机组内部,保护其不受外界因素的影响——比如风会导致机组结冰。

当蒸发式冷却设备准备在冬季投入使用时,有些事项需要被考虑到。这些事项包括:机组布置、循环水、机组配管、机组换热盘管、机组附件和机组的容量控制。

机组布置

机组的进风口和排风口必须有足够畅通的气流。必须将机组回流产生的危害性降至最小。回流会导致机组的进风格栅、通风机和通风机网罩上产生凝结冰。这些区域结冰会对气流通过机组产生负面影响,更严重的情况是导致这些部件失效。主导风能够形成进风格栅和通风机网罩上结冰的环境条件,阻碍气流通过机组。

关于设备布置的其他信息,请参阅益美高的《设备布置说明书》。

循环水的防冻保护

防止循环水结冰最有效、最简单的方式是采用远置贮水槽。采用远置贮水槽时,循环水泵安装在远处的贮水槽处,一旦水泵停机,所有的水都回流至贮水槽。盘管产品的远置贮水槽和循环水泵的推荐规格在蒸发式冷凝器和闭式冷却塔的样本中均有列出。表4列出了喷淋系统进水口处的入口压降。

如不能采用远置贮水槽,水泵停机时,可用水盘加热器来防止循环水结冰。电加热器、蒸汽盘管、热水盘管或蒸汽喷射器也可在机组停机时对水盘中的水加热。但是,水盘加热器无法对外部水管、喷淋泵或者喷淋泵接管进行防冻保护。补水管、溢流管、排水管,喷淋泵,以及至溢流口位置的喷淋泵立管,都应用伴热带及保温材料包裹,以防损坏。其他任何位于或低于水位的接管和附件,比如电子水位控制器,也必须包裹伴热带和保温材料。

在水盘中的水排空以前,蒸发式冷凝器和闭式冷却塔不能进行干运行(通风机开,水泵关)。水盘加热器的功率是按照只有当机组 完全停机时防止水盘结冰来配置的。

注意:水盘加热器无法防止盘管中的流体结冰,也无法防止喷淋泵或喷淋泵管道里面的残存水结冰。

蒸发式冷	凝器型号	闭式冷却塔尺寸	所需入口压降 kPa(psi)
ATC-E 系列 50E-165E 181E-261E, 264E-351E, 528E-702E 362E-522E, 724E-1044E, 723E-1043E 361E-521E, 526E-701E 170E-247E 218E-305E 246E-369E, 358E-409E, 385E-473E 486E-630E 508E-755E 643E-809E, 800E-950E 639E-805E, 780E-926E XE298E-XC462E, XE596E-XC925E XE406E-XC669E, XE812E-XC1340E 428E-583E, 545E-647E, 642E-892E 858E-1167E, 1164E-1294E, 1192E-1784E 857E-1166E, 1163E-1293E, 1191E-1783E 1879E-2320E, 2256E-2509E, 2490E-3459E 791E-967E, 1625E-1925E	eco-ATC-A 系列 — 201A-274A, 296A-368A, 595A-736A 402A-548A, 806A-1096A, 805A-1095A 403A-547A, 594A-735A 122A-263A, 160A-326A 205A-394A, 225A-434A, 269A-504A 395A-671A 451A-804A 444A-862A, 590A-1013A 441A-857A, 528A-988A 300A-501A, 642A-1002A 391A-694A, 879A-1388A 325A-632A, 408A-685A, 432A-923A 650A-1263A, 770A-1369A, 1020A-1847A 710A-1264A, 816A-1370A, 1021A-1848A 1293A-2515A, 1493A-2659A, 2182A-3583A 585A-1001A, 1120A-1993A	ATWB, eco-ATWB 和 eco-ATWB-H 系列 (eco-) ATWB 4 × 4/6/9/12* (eco-) ATWB 7 × 9/12/24* (eco-) ATWB 7 × 18/36, 14 × 18* (eco-) ATWB 14 × 9/ 12* (eco-) ATWB 9x 8* (eco-) ATWB 9 x 9 (eco-) ATWB 9 x 11/12/14 (eco-) ATWB 9 x 11/12/14 (eco-) ATWB 9x 18 (eco-) ATWB 9x21 —— (eco-) ATWB 10 × 12/24, 20x12 (eco-) ATWB 10 x 12/24, 20x12 (eco-) ATWB 10 x 18/36, 20x18 (eco-) ATWB 10 x 18/36, 20x18 (eco-) ATWB 12 x 12/14/18 (eco-) ATWB 24 x 12/14/18 (eco-) ATWB 24 x 24/28/36 (eco-) ATWB 24 x 24/28/36 (eco-) ATWB 12x20/40 (eco-) ATWB 24 x 20/40	13.8 (2.0) 13.8 (2.0) 20.7 (3.0) 13.8 (2.0) 20.7 (3.0) 17.2 (2.5) 24.8 (3.6) 29.0 (4.2) 17.2 (2.5) 17.2 (2.5) 25.5 (3.7) 39.3 (5.7) 17.2 (2.5) 17.2 (2.5)
LRC: 25- 76- 108- 190- 188-269,	72 44 183 246	LRWB 和 eco-LRWB 系列 (eco-) LRWB 3 x 6 (eco-) LRWB 5 x 6 (eco-) LRWB 5 x 9 (eco-) LRWB 5 x 12 (eco-) LRWB 8 x 9/12	6.9 (1.0) 13.8 (2.0) 13.8 (2.0) 13.8 (2.0) 13.8 (2.0)
LSC-E 36~ 90~ 135~ 185~250, 400~515, 550~805, 8 281~386, 410~560,	80 120 170 280~385 00~1030, 1100~1610	LSWE 和 eco-LSWE 系列 [eco-] LSWE 4 x 6 [eco-] LSWE 4 x 9 [eco-] LSWE 4 x 12/18 [eco-] LSWE 5 x 12/18 [eco-] LSWE 10 x 12/18/24/36 [eco-] LSWE 8Px12/18/24/36	10.3 (1.5) 10.3 (1.5) 10.3 (1.5) 13.8 (2.0) 17.2 (2.5) 20.7 (3.0)
_		ESW4 系列 ESW4 9 x 6 ESW4 9 x 9 ESW4 9 x 12 ESW4 9 x 18 ESW4 12 x 12 ESW4 12 x 18X ESW4 14 x 22	20.7 (3.0) 17.2 (2.5) 17.2 (2.5) 20.7 (3.0) 13.8 (2.0) 20.7 (3.0) 13.8(2.0)
PMC-E和F 175E-375E (1.9 332-1586 (3r 376~2138 (3.6	'm wide units) n wide units)	-	13.8 (2.0) 27.6 (4.0) 24.1 (3.5)
PHC-E S79-107E- S79-107E- S712-151E-: S718-224E- S86-97E-: S89-143E-: S89-143E-: S812-189E- S818-312E-: S1012-266E- S1018-394E- S1212-282E- S1218-414E-S1218-616E & S12 S1224-565E- S1236-828E- D1224-718E-D1224-879E & E D1426-828E-D1426-1060E &	"S79-161E \$712-210E \$718-335E \$886-126E \$89-204E \$812-272E \$818-405E \$1012-376E \$1018-553E \$1018-553E \$1212-422E \$1218-438E-2P~\$1218-652E-2P \$1224-844E \$1236-1232E \$124-1436E~D2424-1758E D2826-1656E~D2826-2120E	PHW 系列 PHW 12 x 24 PHW 14 x 26	24.1 (3.5) 27.6 (4.0) 24.1 (3.5) 27.6 (4.0) 24.1 (3.5) 27.6 (4.0) 24.1 (3.5) 13.8(2.0) 17.2 (2.5) 20.7 (3.0) 27.6 (4.0) 20.7 (3.0) 27.6 (4.0) 34.5 (5.0) 31.0 (4.5)

注意:对于双模块机组,表中列出的为单个模块的进口压降。

*不适用于eco-ATWB-H

闭式冷却塔盘管的防冻保护

益美高不负责确保产品得到充分保护以防止传热流体冻结。换热盘管防冻的最简单有效的方法是使用抑制性乙烯乙二醇或丙烯乙二醇溶液。如不可能,则应在盘管上附加热负荷,同时盘管内必须保持一个最小流量,使机组停机时水温不致降低到10°С (50°F)以下。表5为推荐的盘管内最小流量。

如果盘管内没有使用防冻溶液,一旦系统泵关闭或盘管内流体停止流动,应立即放空盘管中的流体。可通过闭式冷却塔出水管道上的自动放水阀和进水口处的排气孔来实现这一点。

注意:打开排气孔和排水口不足以完全排空盘管,需要通过加压空气的方式来完全排空盘管,从而防止盘管因冻结而损坏。

必须注意确保管道是充分隔热的,并且管径能保证流体快速流出盘管。这种防冻措施仅可用于紧急情况下,不推荐将该方法作为防冻保护措施,也不可作为常规操作。盘管不应长时间排空,否则可能发生内部腐蚀。

机组在寒冷气候下运行时,通常需要一些容量控制以保持水温不降低到10°C (50°F)以下。利用远置贮水槽进行干运行是在低温时降低闭式冷却塔排热能力的极好方法。其他可用的容量调节方法有双速电动机、变频驱动、停/开通风机。这些方法可以单独使用,也可以结合干运行/远置贮水槽使用。

	最小	最小流量		
闭式冷却塔尺寸	标准流量 LPS (GPM)	串联流量 LPS (GPM)		
ATWB 系列,eco-ATWB 和 eco-ATWB-H 系列 (eco-) ATWB 4 x 4/6/9/12* (eco-) ATWB 7 x 9/12/18* (eco-) ATWB 7 x 24/36* (eco-) ATWB 14 x 9/12/18* (eco-) ATWB 9 x 8* (eco-) ATWB 9 x 9/11/12/14/18/21 (eco-) ATWB 17 x 12/14 (eco-) ATWB 10 x 12/18 (eco-) ATWB 10 x 24/36, 20 x 12/18 (eco-) ATWB 20 x 24/36 (eco-) ATWB 12 x 12/14/18/20 (eco-) ATWB 12 x 24/28/36/40 (eco-) ATWB 24 x 24/28/36/40	4.7 (74) 8.8 (140) 17.7 (280) 17.7 (280) 9.3 (148) 10.1 (160) 20.2 (320) 11.9 (188) 23.7 (376) 47.4 (752) 14.6 (232) 29.3 (464) 29.3 (464) 58.5 (928)	2.3 (37) 4.4 (70) 8.8 (140) 8.8 (140) 4.7 (74) 5.0 (80) 10.1 (160) 5.9 (94) 11.9 (188) 23.7 (376) 7.3 (116) 14.6 (232) 14.6 (232) 29.3 (464)		
LRWB 和 eco-LRWB 系列 (eco-) LRWB 3 x 6 (eco-) LRWB 5 x 6/9/12 (eco-) LRWB 8 x 9/12	3.8 (60) 5.9 (94) 9.3 (148)	1.9 (30) 3.0 (47) 4.7 (74)		
LSWE 和 eco-LSWE 系列 (eco-) LSWE 4 × 6/9/12/18 (eco-) LSWE 5 × 12/18 (eco-) LSWE 8P × 12/18 (eco-) LSWE 8P × 24/36 (eco-) LSWE 10 × 12/18 (eco-) LSWE 10 × 24/36	4.2 (66) 5.9 (94) 9.3 (148) 18.7 (296) 11.9 (188) 23.7 (376)	1.9 (30) 3.0 (47) 4.7 (74) 9.3 (148) 5.9 (94) 11.9 (188)		
ESW4 系列 9 x 6-L P 9 x 9-L P, 9 x 12-L P/S P, 12 x 12-L P/S P 9 x 18-L P/S P, 12 x 12-L F/S P, 12 x 18-L F/S F 12 x 18 X - L P/S P 12 x 18 X - L F/S F 14 x 22-L P	6.3 (100) 10.1 (160) 15.1 (240) 20.2 (320) 30.3 (480) 27.7 (440)	3.2 (50) 5.0 (80) 7.6 (120) 10.1 (160) 15.1 (240) 13.9 (220)		
PHW 系列 12 x 24 14 x 26	44.1 (700) 51.7 (820)	22.1 (350) 25.9 (410)		

^{*}不适用于eco-ATWB-H

表 5 — 闭式冷却塔最小推荐流量

附件

在寒冷气候运行期间选用合适的附件来防止或减少结冰现象是相对简单和便宜的方法。这些附件包括冷水盘加热器、采用远置水槽、电子水位控制器,以及振动切断开关。每一项都确保了蒸发式冷凝器或闭式冷却塔在低温环境下能够正常运行。

水盘加热器

可选的水盘加热器可以安装在机组水盘内以防止低温环境下水盘内的水结冰。水盘加热器设计为在环境温度为-18°C/0°F (或-28°C/-20°F及-40°C/-40°F) 时,它可保持水盘中的水温为4.4°C (40°F)。这些加热器只在循环水泵关闭或者没有水流经换热盘管表面时开启。只要有热负荷存在并且有水流过盘管表面,加热器就不需要工作。其他类型可以选用的水盘加热器包括:热水盘管、蒸汽盘管和蒸汽喷 射器。

远置贮水槽

在室内温暖的地方安装远置水槽是设备闲置或者零负荷时防止水盘结冰的好办法。当循环水泵关闭时,水盘和相关管路里的水就会依靠重力被排空。当益美高机组按照采用远置贮水槽形式生产时,将不配备循环水泵。

电子水位控制器

可以提供电子水位控制器来代替标准的机械式浮球阀补水装置。电子水位控制器的补水压力控制在35kPa~860kPa (5~125psi)之间。电子水位控制器可以比机械式浮球装置更好地消除冰冻问题。另外,这种控制器在运行工况变化时可得到更精确的水位控制而无需现场调节。

需要注意的是: 立管组件、补水管和电磁阀都必须包裹伴热带和保温层以保温防冻。

振动切断开关

在极其寒冷的环境里,机组通风机叶片上会结冰并导致振动过大。振动开关可以关闭通风机以避免驱动系统潜在的故障和损坏。

寒冷气候运行的容量控制方法

在寒冷气候下运行时,引风式和强风式机组分别有各自的容量控制指南。

如果环境温度高于结冰温度时,闭式冷却塔、蒸发式冷凝器在低温环境下运行的控制顺序与其在夏天运行的控制顺序一致。当环境温度低于结冰温度时,必须采取额外的预防措施以避免潜在的结冰带来的危害。

寒冷气候下闭式冷却塔、蒸发式冷凝器避免结冰最有效的方式就是机组**干运行**。干运行模式下,循环水泵关闭,水盘排空,空气穿过盘管。此时,利用的是显热换热方式来冷却工艺流体或者冷凝制冷剂,而不再是蒸发式冷却。干运行模式不会产生循环水结冰的问题。如果离心风机强风式机组采用干运行模式,请确保电动机和驱动系统的规格合适,可应对由于喷淋水关闭而导致的静压降低。

在冬季运行期间,对闭式冷却塔、蒸发式冷凝器进行严密监控是十分重要的。对于闭式冷却塔,益美高推荐的**绝对**最低盘管出液温度 (回水温度)5.56°C (42°F) 必须能够得到保证。显然,设备的回水温度越高,结冰的潜在可能性就越小。

引风式机组的容量控制

控制容量的最简单的方法是周期性地启停通风机电动机来获得所需的闭式冷却塔或蒸发式冷凝器的出液温度。但是这种控制方法会导致较大温度偏差和较长的停机时间。在极低的环境温度下,潮湿的空气可能在通风机驱动系统上冷凝和冻结。因此在极低的环境温度下,当有水流经盘管表面时,通风机必须循环启停来避免长时间停机。通风机启停的次数应限制在每小时不得超过6次。

一个更好的容量控制方法是采用双速通电机电动机,它相应地增加了一级控制挡。这个额外增加的一挡可以减少水温偏差,因此,通风机停机次数减少。另外,鉴于闭式冷却塔和蒸发式冷凝器在负荷减少时可以低速运行,因此双速电动机可以降低运行成本。

寒冷气候运行的最好的控制容量的方法是采用变频驱动(VFD)。通风机以适当的转速运行来匹配建物筑物负荷,从而最精确地控制回水温度。随着建筑物负荷减少,变频控制系统可以使通风机长时间以低于50%的转速运行。运行时过低的回水温度和过慢的气流速度会导致机组结冰,推荐的最小变频驱动速度应设定在全速运行速度的50%以减小机组结冰的可能性。

强风式机组的容量控制

最普遍的容量控制方法是启停单速通风机电动机、采用双速电动机或者辅助电动机,或利用变频驱动来控制闭式冷却塔或蒸发式冷凝器的通风机。虽然强风式机组的容量控制方法和引风式机组基本相似,但仍有稍许不同。

最简单的强风式机组容量控制方法是启停通风机。但是这种控制方法会导致较大温度偏差以及部分时段通风机停机。当通风机关闭时,机组内的落水会把气流带入通风机段。在极低的环境温度下,潮湿的空气可能会在驱动系统的寒冷部件上冷凝冻结。当环境改变需要冷却的时候,驱动系统上形成的任何数量的冰都会严重破坏通风机和通风机轴。因此,在低温环境运行时,通风机必须循环启停以避免长时间通风机停机。过多的启停会破坏通风机电动机;将循环启停的次数限制在每小时最多6次。

双速电机或者辅助电机提供了更好的容量控制方法。额外增加的一级控制挡将减少水温偏差和通风机停机次数。这种容量控制方法在负荷变化过多和中等寒冷气候环境下的应用已被证实有效。

强风式机组容量控制的最灵活的方法是采用变频驱动器。变频控制系统允许通风机以几乎没有转速限制地运转来使机组能力和系统负荷相匹配。在负荷减少和低温环境运行期间,通风机应维持一个最小转速以使正压气流穿过机组。机组内的正压气流将阻止潮湿空气向冷的通风机驱动部分流动,从而降低驱动系统上凝结成冰的可能性。变频控制系统适合用在负荷波动和非常寒冷的环境下。

冰的控制

当蒸发式冷却设备在极端苛刻的条件下运行的时候,结冰是不可避免的。成功运行的关键是控制机组上结冰的量。如果冰冻极为严重,会导致设备运行极其困难以及潜在的机组损坏。遵循以下指导方针,可以把机组结冰量减至最小,使设备在寒冷季节中有一个良好的运行状态。

引风式机组

在寒冷季节运行引风式机组的时候,必须对机组结冰进行控制。最简单的控制结冰的方法是间歇关闭通风机电动机同时保持水泵开启。在通风机停机的这段时间,吸收了建筑物负荷的热水流进机组盘管,可帮助融化掉凝结在机组盘管、水盘或格栅区域的冰。

警告:在大风天气采用这种方法会使风横穿过机组,将落水带出机组,导致结冰。为了避免风横穿机组和溅水,应 使通风机最小保持50%的转速运转。

在更加恶劣的气候下,可以用解冻循环来减轻和/或消除结冰对机组的有害影响。在解冻循环期间,通风机将以**半速**反转,同时循环泵将水传送到机组水分配系统。通风机反转可以融化机组或进风格栅上形成的任何冰冻。**解冻循环要求使用带反转起动器的双速电动机或可逆的变频驱动器。**所有益美高提供的电动机都有反转功能。

解冻循环应和闭式冷却塔或蒸发式冷凝器系统的常规控制合为一体。控制系统应允许以手动或自动的方式来控制解冻循环的频率和时间长度,以达到机组解冻的目的。解冻循环的频率和时间长短取决于控制的方式以及周围环境温度情况。有些应用会使结冰加剧,因此要求解冻时间更长,解冻更加频繁。**经常检查机组有助于准确地调整解冻循环的时间长度和频率。**

强风式机组

对于强风式机组,**不推荐**解冻循环。为使回水温度提高,需要通风机长时间停机,这会增加通风机驱动部分结冰的可能性。因此,解冻循环不适用于强风式机组。通风机低速运转或者变频驱动可使机组维持正压,有助于防止通风机驱动部分结冰。

关于寒冷气候运行的更多信息,请从益美高网站evapco.com下载益美高工程手册23。

故障处理

问题	可能的原因	解决
通风机电动机电流过载	空气静压减小	 对于强风式机组,检查并确认水泵处于开启状态并且有水流过盘管表面。如果水泵关闭,而机组又并未按照干运行模式来选择大小,就可能会导致电流过载。 对于接风道的强风式机组,检查并确认设计机外余压与实际的机外余压相吻合。 检查并确认水泵转向正确。如果水泵转反了,会造成喷淋水流量减小,最终导致整体静压减小。 检查水盘中的水位满足推荐水位要求。 注意:空气密度直接影响安培表的读数。空气密度低会导致通风机转动加快,从而电流值变大。
	电气问题	1. 检查通过电动机三个接线柱的电压。 2. 检查并确认电动机按照接线图正确接线,并且接线柱接头被拧紧。
	通风机转向	检查并确认通风机转向正确。如果反转,电动机电源线的三个接头任意调 换一对,使之转向正确。
	机械故障	用手转动电动机和通风机,应可自由灵活转动。如转动不畅,内部电动机 部件或轴承可能有损伤。
	皮带松紧	检查皮带的松紧是否合适。皮带过紧会导致电动机电流过载。
电动机噪声不正常	电动机在单相电下运行	关闭电动机并尝试重新启动。如无法再次启动,可能是由于单相供电。请 检查接线、控制器和电动机。
	电动机接线错误	检查并确认电动机是按照电动机上的接线图来接线的。
	轴承损坏	检查润滑油,更换损坏的轴承。
	三相不平衡	检查三相的电压和电流。
	气隙不均匀	检查并调整安装支架或轴承。
	转子不平衡	调整平衡。
	冷却风扇碰到端盖罩	重新安装或者更换风扇。
非完全喷淋模式	喷嘴堵塞	拆下喷嘴清洗。冲洗水分配系统。
	水泵反转	关闭水泵再开启,目测水泵转子转向。测量电流值。
	远置贮水槽的水泵流量 不适当	确认入口压头满足推荐阀门的要求。
	滤网堵塞	拆下并清洗滤网。
通风机噪声	通风机叶片刮擦到排风 筒内壁(引风式机组)	检查风叶,通风机轴是否已校准。 调整排风筒,使叶片尖端和筒壁有一定间隙。

故障处理 (续)

问题	可能的原因	解决
进风格栅结垢	不恰当的水处理、排 污量不足、通风机电 动机启停过于频繁、 水中固体浓度过高	不应用高压清洗机或者钢丝刷来除去格栅上的水垢,因为会损坏格栅。将格栅拆下,浸在机组水盘中,机组水处理使用的化学药剂将中和溶解已经生成的水垢。 请注意格栅浸在水中的时间取决于结垢的严重程度。
		注: 假设使用化学药剂。
水泵电动机电流过载	初次启动	如果机组仅运转了几个小时,在水泵的耐磨环受到一定磨损前水泵的电流可能会过大。这种情况下,只会有很小的过载,不会超过15~20%。通常,几个小时后电流即会恢复正常。
	机械故障	用手转动水泵,应可自由转动。如转动不畅,极有可能需要更换水泵。
	电气问题	检查并确认水泵接线正确。检查并确认供给水泵的电压正确。
	误解	注意:由于喷淋集管或喷嘴阻塞或者脱落而引起的水泵流量增加或减少不会导致水泵电流过载。
补水阀无法关闭	补水压力过高	机械补水阀的压力应控制在140kPa (20psi) ~340kPa (50psi)。如果压力过高,阀门将无法关闭。可用减压阀来降低压力。对于3针和5针电子水位控制器组件,电动装置需要35kPa~860kPa (5~125psi)的水压。
	电磁阀上有脏物	清洁电磁阀。
	浮球冻结	检查。如果冻结,浮球或者浮球阀可能需要更换。
	浮球内充水	检查球体是否泄漏,如有需要则更换。
水不断地从溢流口喷出	强风式机组可能会发生这种现象,因为箱体内处于正压。溢流口根本没有接管或者接管不当。	接带有P型存液湾的溢流管,通向排水沟。
	不正确的水位	检查实际运行水位是否符合运行维护手册的推荐水位。
水间歇地从溢流口喷出	属正常现象	此为正常现象。机组的排污管是和机组的溢流口连接在一起的。
水盘溢流	问题在于补水管路	见"补水阀"或"电子水位控制器"部分。
	如果为多模块机组, 可能是水位平衡问题	确定多模块机组的每个单元模块都安装在同一水平面上。如果不在同一水平面,会导致一个单元塔溢流。
水盘水位过低	电子水位控制器	见"电子水位控制器"部分。
	浮球设置不当	向上或向下调整浮球使之达到正确的水位。 <i>注意: 浮球在工厂已被设置到运行水位</i> 。

问题	可能的原因	解决
不锈钢生锈	其他物质落在不锈钢 表面	机组表面呈现锈蚀痕迹并不表示基层不锈钢受到腐蚀。通常,这些痕迹是其他物质,比如落在机组表面的焊渣。锈点应位于焊接部位周围,包括盘管接头、冷水盘靠近立柱的地方,以及现场安装的平台或通道。锈点可以被清除。益美高推荐使用Naval Jelly除锈剂或者优质的不锈钢清洁剂,配合思高百洁布使用。应定期维护机组表面。
闭式冷却塔保温层破裂	喷漆裂化	大多数时候是喷漆破裂,而非保温材料破裂。如果喷漆有损伤,应尽快补漆 使保温层表面完整。建议将维护保温层表面喷漆纳入标准维护程序中。如果 保温层破裂,请联系益美高公司。
电子水位控制器不工作 120 VAC/60Hz		1. 检查并确认水压在35kPa (5psi) 以上,680kPa (100psi)以下。 2. 检查并确认分型过滤器没有堵死。 4. 确定探针不脏。 5. 检查电路板上的红色指示灯。如果灯亮了,则阀门应该关闭。 三针液位控制器: 模拟"低水位状况"—指示灯关 清洗探针之后,将探针组件从立管中提出,此时模拟"低水位状况"。检查触点在合适的位置。 - 位于"C"和"NC"之间的触点现在应该闭合,补水阀应该通电(阀门开启)。 模拟"高水位状况"—指示灯亮 - 在最长的探针和最短的探针之间连接一条跳线。位于"C"和"NC"之间的触点现在应该折由,
电子水位控制器不工作 120 VAC/60Hz		五针液位控制器: 模拟"低水位状况" 清洗探针之后,将探针组件从立管中提出,此时模拟"低水位状况"。检查触点在合适的位置。 - 压差触点: "C"至"NC" - 闭合 - 补水阀通电 - 指示灯 = 关 - 高位报警触点: "C"至"NC" - 闭合 - 低位报警电路断电 - 指示灯 = 关 - 低位报警触点: "C"至"NC" - 闭合 - 低位报警电路通电 - 指示灯 = 关 模拟"高水位状况" 在最长的探针(接地)和所有其他探针(上限、高位报警、低位报警)之间连接一条跳线。检查触点在合适的位置。 - 压差触点: "C"至"NC" - 开 - 补水阀断电 - 指示灯 = 亮 - 高位报警触点: "C"至"NO" - 闭合 - 高位报警电路通电 - 指示灯 = 亮 - 低位报警触点: "C"至"NO" - 开 - 低位报警电路断电 - 指示灯 = 亮

替换部件

益美高提供可以立即发货的替换部件。大多数订单的发货时间是从接到订单起24小时内!

接下来的几页是目前所有按照产品线和尺寸罗列的益美高闭式冷却塔和蒸发式冷凝器的**分解图**。请对照图纸来识别您机组的主要部件。如您无法使用这些图纸来确定所需的部件,请访问www.evapcoasia.com来获得更多资源或联系您当地的益美高销售代理商。


无论您的设备是由哪家制造商生产的,当地益美高代理或者Mr. GoodTower®顶好先生服务中心均可提供"机组体检"来确保您拥有让设备在最佳状况下运行所需的部件!

请联系您当地的益美高代理商或Mr. GoodTower®顶好先生服务中心订购替换部件。当地的益美高代理商的联系方式可从机组铭牌或访问www.evapcoasia.com获取。


部件识别图


为正确使用以下图纸,请参考各有利位置和相关标记(如电动机侧、水盘和横梁段等)来帮助您识别您的闭式冷却塔和蒸发式冷凝器的主要部件。请务必参考与您特定机组和尺寸相匹配的选项,因为配置可能会根据这些详细信息进行更改。

这些图纸**并非**表示了机组内的所有部件,而是提供了一个概览,使您能够识别较大的部件。如需更多关于部件的协助,请联系您当地的益美高代理商。





水盘部分







水盘部分













水盤部分 帯可调浮球的补水阀 海环水泵/水泵电机 吸水罩和滤网 水泵立管 排污管和阀门 進风格栅外框



通风机/盘管箱体部分








水泵立管

循环水泵/水泵电机

排污管和阀门 -


通风机/填料箱体部分




水泵立管 一

循环水泵/水泵电机


通风机/填料箱体部分





通风机/填料箱体部分





水盘部分















盘管箱体部分











水盘部分
































盘管/通风机部分(上段)







盘管/通风机部分(上段)




水盘部分(下段)




盘管/通风机部分(上段)




水盘部分(下段)




盘管/通风机部分(上段)




水盘部分(下段)



盘管/通风机部分(上段)



水盘部分 (下段)



备注	

备注	

备注 	



如需益美高授权的零件和服务, 请联系您当地的益美高代理 或顶好先生®服务中心

益美高亚太地区总部

EVAPCO Asia Pacific Headquarters

地址: 上海宝山工业园区罗宁路1159号

邮编: 200949 电话: (86) 21-66877786

E-mail: marketing@evapcochina.com

益美高(上海)制冷设备有限公司

EVAPCO (Shanghai) Refrigeration Equipment Co., Ltd.

地址: 上海宝山工业园区罗宁路1159号

邮编: 200949 电话: (86) 21-66877786

E-mail: marketing@evapcochina.com

益美高(北京)制冷设备有限公司

EVAPCO (Beijing) Refrigeration Equipment Co., Ltd.

地址:北京怀柔雁栖经济开发区四区66号

邮编: 101407

电话: (86)10-61667238

E-mail: marketing@evapcochina.com

North America

EVAPCO, Inc. World Headquarters

Westminster, MD USA 410.756.2600

marketing@evapco.com

EVAPCO East

Taneytown, MD USA

EVAPCO East

Key Building Taneytown, MD USA

EVAPCO Midwest

Greenup, IL USA evapcomw@evapcomw.com

Evapcold Manufacturing

Greenup, IL USA

EVAPCO West

Madera, CA USA 559.673.2207 contact@evapcowest.com

EVAPCO Alcoil, Inc.

York, PA USA 717.347.7500 info@evapco-alcoil.com

EVAPCO lowa

Lake View, IA USA

EVAPCO lowa

Sales & Engineering Medford, MN USA 507.446.8005 evapcomn@evapcomn.com

EVAPCO LMP ULC

Laval, Quebec, Canada 450.629.9864 info@evapcolmp.ca

EVAPCO Select Technologies, Inc.

Belmont, MI USA 844.785.9506

emarketing@evapcoselect.com

Refrigeration Vessels & Systems Corporation

979.778.0095 rvs@rvscorp.com

Tower Components, Inc.

Ramseur, NC USA 336.824.2102 mail@towercomponentsinc.com

EvapTech, Inc. Edwardsville, KS USA 913.322.5165 marketing@evaptech.com

EVAPCO Dry Cooling, Inc.

Bridgewater, NJ USA 908.379.2665 info@evapcodc.com

EVAPCO Dry Cooling, Inc.

Littleton, CO USA 908.895.3236 info@evapcodc.com

Asia Pacific

EVAPCO Asia Pacific Headquarters

Baoshan Industrial Zone Shanghai, P.R. China (86) 21.6687.7786 marketing@evapcochina.com

EVAPCO (Shanghai)

Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Baoshan Industrial Zone, Shanghai, P.R. China

EVAPCO (Beijing)

Refrigeration Equipment Co., Ltd. Huairou District, Beijing, P.R. China

(86) 10.6166,7238 marketing@evapcochina.com

EVAPCO Air Cooling Systems (Jiaxing) Company, Ltd.

Jiaxing, Zhejiang, P.R. China (86) 573.8311.9379 info@evapcochina.com

EVAPCO Australia (Pty.) Ltd.

Riverstone, NSW, Australia (61) 02.9627.3322 sales@evapco.com.au

EvapTech (Shanghai) Cooling Tower Co., Ltd Baoshan District, Shanghai, P.R. China.

Tel: (86) 21.6478.0265

EvapTech Asia Pacific Sdn. Bhd.

Puchong, Selangor, Malaysia (60) 3.8070.7255 marketing-ap@evaptech.com

Europe | Middle East | Africa

EVAPCO Europe EMENA Headquarters

Tongeren, Belgium (32) 12.39.50.29 evapco.europe@evapco.be

EVAPCO Europe BV

Tongeren, Belgium

EVAPCO Europe, S.r.l.

Milan, Italy (39) 02.939.9041 evapcoeurope@evapco.it

EVAPCO Europe, S.r.l.

Sondrio, Italy

EVAPCO Europe A/S

Aabybro, Denmark (45) 9824,4999 info@evapco.dk

EVAPCO Europe GmbH

Meerbusch, Germany (49) 2159.69560 info@evapco.de

EVAPCO Middle East DMCC

Dubai, United Arab Emirates (971) 56.991.6584 info@evapco.ae

Evap Egypt Engineering Industries Co.

A licensed manufacturer of EVAPCO, Inc. Nasr City, Cairo, Egypt (20) 10.054.32.198 evapco@tiba-group.com

EVAPCO S.A. (Pty.) Ltd.

A licensed manufacturer of EVAPCO, Inc. Isando, South Africa (27) 11.392.6630 evapco@evapco.co.za

South America

EVAPCO Brasil

Equipamentos Industriais Ltda. Indaiatuba, São Paulo, Brazil (55) 11.5681.2000 vendas@evapco.com.br

FanTR Technology Resources

Itu, São Paulo, Brazil (55) 11.4025.1670 fantr@fantr.com



益美高亚太・中国上海宝山工业园区罗宁路1159号 (200949)

电话: (86)21-6687-7786 • E-mail: marketing@evapcochina.com • evapcoasia.com